



Vannverksmelding 3-2014

Stans på vannverket

Kirkevik vannverk, 24 September 2014

Hva:

- Vi fikk i løpet av natten en uventet stans på vannverket, som ble oppdaget ved at abonnentene som ligger høyest mistet vannet i dag til morgenen.

Årsak:

- Årsaken var at et rør ut fra trykktanken var sprunget lekk. Rørlegger og elektriker har i dag arbeidet med å skifte det sprukne røret, og få start på pumpene igjen.

Hva skjer videre:

- I forbindelse med arbeidet har trykket vært borte og det har kommet en god del luft i ledningsnett. Misfarging av vannet en tid etter en slik driftsstans må påregnes. Det anbefales å la en kran renne til eventuell misfargingen er borte, før vannet brukes til drikke/matlagning.

Annen informasjon:

- Vi har også mottatt svar på nye vannprøver. Ph er igjen innenfor kravene for drikkevann.
- Råvannsprøvene (urensset) fra Askevannet viser til dels høye bakterieverdier, noe som er normalt når det er varmt i været. Vannprøvene av drikkevannet har likevel i hele sommer holdt drikkevannskvalitet i forhold til bakterie innhold, noe som forteller at rensingen fungerer godt slik det er nå.
- Ønsker du å motta SMS varsling på flere nummer/slette gamle nummer? Send mail til vannverk@kirkevik.org

Med vennlig hilsen

Styret