



Vannverksmelding 1-2015

Driftsavvik

Kirkevik vannverk, 11 Januar 2015

Hva:

- Gårsdagen uvær gjorde at vi mistet strømmen på vannverket en rekke ganger, uten at avbruddet ble så langt at vi mistet trykket på anlegget, og pumpene kom i gang igjen. Fra en abonnent kom det melding om at de hadde mistet vannet, mens forsyningen til andre abonnenter var normal.

Årsak:

- I dag har det blitt gjort inspeksjon i pumpehuset. En sikring var røket, etter en defekt på kompressoren. I løpet av dagen er det installert ny kompressor, og det er nå vanlig drift på vannverket. Vi har likevel ikke klart å få opp normalt trykk på anlegget.
- Dette skyldes en lekkasje i ledningsnett. Det er i ettermiddag gjennomført søk etter lekkasjen, og det er funnet at det er en lekkasje helt sør på anlegget, etter siste felles stoppekran. Et punkt på ledningen er også gravd opp etter mistanke. Vi har likevel ikke lyktes med å finne lekkasjen. De tre øverste husene sør for siste felles stoppekran har derfor ikke vann, og andre på samme fellesledning har lavt trykk. For øvrige abonnenter, vil det kun vær minimal endring i trykk.

Hva skjer videre:

- For å hindre skade på vannverket (2 pumper gå kontinuerlig grunnet lekkasjen) vil felles stoppekran i sørenden stenge i natt. Abonnenter sør for kranen vil da bli uten vann.
- Vitek er kalt inn for å gjøre søk etter lekkasjen. Det vites ikke når dette kan starte.

Annen informasjon:

- Ønsker du å motta SMS varsling på flere nummer/slette gamle nummer? Send mail til vannverk@kirkevik.org

Med vennlig hilsen

Styret