



# Vannverksmelding 3-2017

## Drift etter stans

Kirkevik vannverk, 02 August 2017

### Hva:

- Viser til utsendt sms varsling om stans på vannverket.
- Alle abonnenter skal nå ha fått igjen vannet.

### Hvordan:

- Sent i går kveld fikk vi beskjed om at noen abonnenter hadde mistet vannet.
- Inspeksjon av pumpehuset viste at en pumpe var gått varm. Det var mulig å få i gang andre pumper, men ikke fullt trykk.
- Vi har i dag hatt besøk av teknikker fra Karsten Moholt, som mente det var problemer med innsuget. I ettermiddag har vi hatt oppe alle slangene med innsug, og det visste seg at en av dem var falt ned til bunnen. Dette er nå utbedret.
- Vi har nå tilnærmet normalt trykk igjen på anlegget, og alle abonnenter skal ha fått igjen vannet.

### Hva skjer videre:

- Det er fortsatt behov for utbedring av pumpene og teknikker vil arbeide videre i morgen. Dette vil antagelig medføre mindre stopp, men vannet vil ikke være borte i lengre perioder.
- På grunn av trykkforandringene vil det være noe misfarging når dere åpner kranene igjen. Det vil også være luft i systemet og vi anbefaler å fjerne silene før en åpner.
- I forbindelse med videre utbedring vil det også kunne bli noe misfarging.

### Annet:

- Varslingstelefonen til Kirkevik vannverk benyttes kun til utsending. Send derfor ikke SMS eller ring til denne. Kontakt Agnar Tveten eller Tommy Olafsen hvis du har spørsmål.
- Ønsker du å motta SMS varsling på flere nummer/slette gamle nummer? Send mail til [vannverk@kirkevik.org](mailto:vannverk@kirkevik.org)