



Vannverksmelding 2-2007

Oppdatering kokevarsel

Kirkevik vannverk, 1 November 2007 kl. 2200

Hva:

- Det er tatt ny prøve av vannet (Se Vannverksmelding 1-2007) og vi har fått bekreftet at det er koliforme bakterier og E.Coli bakterier i vannet. Dette betyr at vi må fortsette å koke vann til drikke og matlagning.

Hva skjer videre:

- Vi må nå finne årsaken til de positive prøvene. Om forurensningen kommer av at Askevannet er forurenset og dette har sluppet forbi UV filteret, eller om forurensningen har kommet inn via ledningsnett, vet vi ennå ikke.
- Det vil først bli tatt prøve av overflatevann fra Askevannet, og rett etter UV filteret på vannreanseanlegget. Svar på dette forventes å foreligge senest tirsdag/onsdag i neste uke. Dette vil gi svar på om det er vannet og reanseanlegget som er årsaken, eller om feilen ligger i ledningsnett.
- I begge tilfeller vil det være behov for tiltak i form av utbedring eller flere prøver for å forsøke å finne lekkasjen i ledningsnett. Når feilen er utbedret må det tas nye tester før vannet kan drikkes. Hvor lang tid dette vil ta, vet vi per nå ikke. Uansett regner vi med at vannet ikke vil kunne friskmeldes før tidligst i starten av uke 46, det vil si 12 november. Ligger feilen i ledningsnett kan dette ta lengre tid.

Annen informasjon:

- Styret vil fortløpende gi informasjon etter hvert som vi får vite mer. Dette finner i form av vannverksmeldinger som legges ut på Vannverkets side hos Velforeningen.
<http://tveten.org/Velforening.html>
- Det blir også opprettet en informasjonstelefon. Vi kommer tilbake med nummer på denne.

Mailingliste;

- Vet du om flere som ønsker å stå på mailinglisten eller har du feilaktig havnet på listen. Send mail til agnar@tveten.org

Styret beklager uleiligheten dette medfører

Med vennlig hilsen styret.
Kirkevik 31 Oktober 2007