



Vannverksmelding 2-2008

Misfarging etter vedlikehold

Kirkevik vannverk, 2 november 2008 kl. 1900

Hva:

- Noen abonnenter har i kveld opplevd sterk misfarging på vannet.

Årsak:

- Det har i dag blitt gjennomført rutinemessig vedlikehold på vannverket. På grunn av dette har det i perioder vært lavt trykk. Den sterke misfargingen og innslaget av Humus i dag har sammenheng med dette.
- Vannverket er nå i normal drift. Abonnentene anbefales å fjerne filtre/silen, og la vannet renne en stund til det blir klart igjen.

Mailingliste;

- Vet du om flere som ønsker å stå på mailinglisten eller har du feilaktig havnet på listen. Send mail til agnar@tveten.org

Styret beklager uleiligheten dette medfører

Med vennlig hilsen styret.
Kirkevik 2 November 2008