



# Vannverksmelding 1-2009

## Kokevarsel/anbefaling

Kirkevik vannverk, 17 Juni 2009

### Hva:

- Vi har fått melding fra testlaboratoriet om at det er koliforme bakterier i siste vannprøve. Dette er noe vi har nulltoleranse for. Det er ikke påvisst e.coli bakterier i prøven. Råd fra Folkehelseinstituttet sier at dette skal være påvisst før kokevarsel sendes.
- Vannverket har likevel bestemt at vi ut fra et føre var prinsipp går ut med varsel om at alt vann til drikke og matlaging bør kokes, da vi ikke positivt har fått avkreftet tilstedeværelse av e.coli.
- Link til Folkehelse instituttets anbefaling:  
[http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft\\_5583&MainArea\\_5661=5583:0:15,1362:1:0:0::0:0&MainLeft\\_5583=5603:61800::1:5585:1::0:0](http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5583&MainArea_5661=5583:0:15,1362:1:0:0::0:0&MainLeft_5583=5603:61800::1:5585:1::0:0)

### Hvordan:

- Folkehelseinstituttet anbefaler at vannet skal fosskoke i 2 minutter før det brukes.

### Arsak:

- Vannprøven som påvisste bakteriene ble tatt rutinemessig tatt. Det tas prøver hver 14 dag. Ved innspeksjon av UV anlegget er det funnet feil på dette.

### Hva skjer videre:

- Det er bestillt service på UV-anlegget, og vi håper at dette blir bragt i orden igjen i løpet av torsdag/fredag.
- Gitt at vi får utbedret feilen blir det tatt ny vannprøve mandag 22de. Svaret på denne forventer vi å få mot slutten av uken. Er den negativ kan vannet friskmeldes. Er den fortsatt positiv, vil det være nødvendig med flere prøver.

### Annен informasjon:

- Styret vil fortløpende informere etter hvert som vi får vite mer.
- Mistenker du at du har blitt syk, finner du informasjon om dette en rekke steder, blant annet her på lommelegen:  
<http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=321112>

Med vennlig hilsen styret.  
Kirkevik 17 juni 2009