



Vannverksmelding 4-2009

Driftsstans/Misfarging

Kirkevik vannverk, 15 Juli 2009

Hva:

- Vann et ble borte hos alle forbrukere i går kveld.
- Grunnet nødvendig vedlikehold vil det også kunne bli driftsstans i kortere perioder ut uken.
- En må forvente misfarging av vannet i en periode fremover.

Årsak:

- Årsaken var brudd på et av hovedrørene i pumpehuset. Denne feilen er nå reparert.
- Det er også feil på en kompressor som gir for lite trykk til ledningsnett.
- Misfargingen er et resultat av driftsstansene. Det er en del avleiringer i ledningsnett og trykkendringene gjør at avleiringer løsner. Dette gir del humus i vannet på tappepunktene.

Hva skjer videre:

Ny kompressor er bestilt og er planlagt skiftet denne uken.

Med vennlig hilsen Styret
Kirkevik 15 juli 2009