



# Vannverksmelding 5-2009

## Driftsstans/Misfarging

Kirkevik vannverk, 15 September 2009

### Hva:

- Vannet ble stengt i to timer i går kveld.
- Vannet vil stenges igjen i dag kl. 1600. Det er forventet at vannverket er i gang igjen før 1900.
- En må forvente misfarging av vannet i en periode etter driftsstans.

### Årsak:

- Årsaken var brudd og lekkasje fra hovedledningen i forbindelse med en av abonentenes påkobling.
- Det ble i går gravd av ledningen og lekkasjen ble funnet.

### Hva skjer videre:

- Det er bestilt deler og rørlegger kommer tilbake i dag.
- Eventuell misfarging er et resultat av driftsstans. Det er en del avleiringer i ledningsnettets og trykkendringene gjør at avleiringer i ledningsnettets løsner. Dette gir del humus i vannet på tappepunktene.

Med vennlig hilsen Styret  
Kirkevik 15 September 2009