



Vannverksmelding 1-2010

Stengning av vannet onsdag 8 september

Kirkevik vannverk, 6 September 2010.

Hva:

Vannet vil bli stengt onsdag 8 september kl. 0900.

Årsak:

En av pumpene er defekt og det vi skal ha service på UV anlegget. Det skal utføres arbeide på begge deler og det er nødvendig å stenge vannet.

Hva skjer videre:

- Vi forventer at anlegget er i gang igjen rundt kl. 12.
- Det vil bli sendt ut varsel på sms (se tidligere vannverksmeldinger) ved stengning og når anlegget er startet igjen.
- Etter driftsstansen kan en oppleve missfarging av vannet i en periode. Dette skyldes eventuelt avleiringer i ledningsnettet. Trykkendringer og luft kan gjøre at avleiringer i ledningsnettet løsner. Dette kan gi humus i vannet på tappepunktene.

Annet:

- I august opplevde vi ved en anledning missfarging av vannet.
- Årsaken var luft på anlegget på grunn av at trykktanken ble fylt med luft. Feilen ble rettet samme dag.
- Vannprøvene har hele veien vært normale og vannet har hele veien i år hatt en god kvalitet.

Med vennlig hilsen Styret
Kirkevik 6 September 2010