



Vannverksmelding 1-2011

Driftsstans i går, onsdag 17 august.

Kirkevik vannverk, 18 September 2011.

Hva:

Strømmen til vannverket ble stengt i går morges onsdag 8. August frem til klokken 1530.

Årsak:

Askøy energi arbeider på strømmettet og stengte strømmen til et større område, inkludert vannverket.

Hva skjer videre:

- Trykktanken ble tappet ned i løpet av stansen. Dette medførte at det kom mye luft på tanken og i ledningsnettet. Anlegget ble automatisk startet igjen når strømmen returnerte.
- Etter driftsstansen var det sterk missfarging av vannet i en periode. Dette skyldes avleiringer i ledningsnettet som har blitt løsnet av trykkendringer og luft.
- Anlegget ble luftet i går kveld, og det skal nå være normal drift.

Annet:

- Som tidligere sommere har det ved et par tilfeller vært små mengder e-colie i vannprøvene i sommer. I år har foreløpig verdiene vært så lave at vi ikke har sett det som hensiktsmessig å gå ut med kokevarsel.
- UV anlegget fungerer som det skal, men klarer ikke ta alt når det blir for mye partikler i vannet. Når temperaturen i vannet nå går ned forventer vi at alle spor av e-colie skal være borte.

Med vennlig hilsen Styret
Kirkevik 6 September 2010