



Vannverksmelding 1-2013

Kokevarsel/anbefaling

Kirkevik vannverk, 26 Juni 2013

Hva:

- Viser til gårsdagens SMS varsling av kokevarsel.
- Bakgrunnen for kokevarselet er at vi fikk tilbakemelding på vannprøver tatt tirsdag at det var forekomst av koliforme og Clostridium bakterier i prøver tatt fra spring. Dette er noe vi har nulltoleranse for.
- Verdiene som er påvist er svært lave (2 og 3), og skal normalt ikke gi sykdom. Dette er likevel over kravene til drikkevann og alt vann til drikke og matlaging må kokes inntil vi får bekreftet at vannet igjen har tilfredsstillende kvalitet.

Hvordan:

- Folkehelseinstituttet og Mattilsynet anbefaler at vannet kokes i 1 minutt. Link til Folkehelse instituttets anbefaling:
- <http://www.fhi.no/dav/e082bd5f30.pdf>

Årsak:

- Vannprøven som påviste bakteriene ble tatt rutinemessig. Det tas prøver hver 14 dag.
- I tillegg til prøver tatt i spring i barnehagen er det påvist svært høye verdier av bakterie i råvannsprøver fra Askevannet. Høye verdier av bakterier i Askevannet på denne tiden av året er en kjent problemstilling. Denne gangen var verdiene høyere enn tidligere, og det antas at siste dagers kraftige regnskyll også påvirker råvannskvaliteten negativt.
- UV anlegget på vannverket er inspisert og fungerer som normalt, men kan ikke rense tilstrekkelig når det blir såpass mye bakterier og partikler i råvannet.

Hva skjer videre:

- Det er tatt nye prøver i dag som viser 1 Clostridium, altså en forbedring siden tirsdag. Det vil foreligge nye prøver av tappevann og råvann på fredag.
- Har vi ikke da fått tilfredsstillende kvalitet på vannet vil det bli fulgt opp med videre prøver ut over i neste uke.
- Når vannet igjen har drikkevannskvalitet vil dette bli varslet på SMS og med påfølgende vannverksmelding.

Annen informasjon:

- Du finner vannverksmeldingene her: <http://tveten.org/Kirkevik%20vannverk.html>
- Ønsker du å motta SMS varsling på flere nummer/slette gamle nummer? Send mail til vannverk@kirkevik.org