



Vannverksmelding 2-2013

Oppheving av kokevarsel

Kirkevik vannverk, 11 Juli 2013

Hva:

- Viser til tidligere utsendt kokevarsel og SMS varsling.
- Det er tatt nye prøver som viser at vi igjen har drikkevannskvalitet.

Årsak:

- Vannprøven som påviste bakteriene ble tatt rutinemessig. Det tas prøver hver 14 dag.
- I tillegg til prøver tatt i spring i barnehagen ble det påvist svært høye verdier av bakterie i råvannsprøver fra Askevannet. Høye verdier av bakterier i Askevannet på denne tiden av året er en kjent problemstilling. Denne gangen var verdiene høyere enn tidligere, og det antas at kraftige regnskyll også påvirket råvannskvaliteten negativt.
- UV anlegget på vannverket er innsisert og fungerer som normalt, men kan ikke rense tilstrekkelig når det blir såpass mye bakterier og partikler i råvannet som det har vært en periode.

Hva skjer videre:

- Vi har også hatt tilsyn av mattilsynet. De ønsker at det etableres en barriere til i tillegg til UV anlegget. De har også sagt at de skal kontakte kommunen i forhold til fremdrift med tanke på kommunalt vann.
- Styret vil innkalle til info/vannverksmøte i løpet av høsten.

Annen informasjon:

- Du finner vannverksmeldingene her: <http://tveten.org/Kirkevik%20vannverk.html>
- Ønsker du å motta SMS varsling på flere nummer/slette gamle nummer? Send mail til vannverk@kirkevik.org

Mvh

Styret