



Vannverksmelding 3-2013

Stans i vannforsyningen

Kirkevik vannverk, 30 Juli 2013

Hva:

- Viser til gårsdagens SMS varsling rundt stans i vannforsyningen i går ettermiddag/kveld.
- Gårsdagens stans i vannforsyningen skyldes en vannlekkasje hos en av abonnentene som har overbelastet pumpene.

Årsak:

- En av våre abonnenter har hatt lekkasje på sin lokale tilførselsledning. Denne lekkasjen har pågått i flere dager, antagelig opp mot 10 dager, før den ble oppdaget/utbedret.
- Grunnen til at vi ikke har fått stans i vannforsyningen tidligere er at pumpene har klart å kompensere for lekkasjen ved å pumpe mer vann.
- Dette har medført at den ene av pumpene har gått kontinuerlig siden lekkasjen oppstod. Dette førte i går til feil på styringen av en pumpe og varmgang i en pumpe som stoppet.
- Med kun en pumpe i drift kunne en ikke lengre kompensere for lekkasjen og noen av dere mistet vannet umiddelbart.

Hva skjer videre:

- Lekkasjen er stanset med stoppekran fra hovedledningen. Kun abonnent med lekkasjen blir berørt av dette inntil lekkasjen er utbedret.
- Styringsfeilen til den ene pumpen er midlertidig utbedret slik at 2 av 3 pumper kan brukes.
- Uten lekkasjer vil dette bety at vi kan levere vann som normalt, med ordinær kvalitet.
- Som en følge av trykkendringene kan noen av abonnentene oppleve humus uklarheter i vannet på grunn av avleiringer i ledningsnettets som løsner.
- Den ødelagte pumpen må skiftes og styringen av den andre utbedres. Dette vil skje på et senere tidspunkt og kan antagelig skje uten at vannforsyningen forstyrres.

Annen informasjon:

- Ønsker du å motta SMS varsling på flere nummer/slette gamle nummer? Send mail til vannverk@kirkevik.org

Med vennlig hilsen

Styret